

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. ii.)

LAVORI :	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON NUOVE PRESE PER ELET- TROMEDICALI PRESSO LE DEGENZE DEL REPARTO DI MEDICINA DONNE DELL'OSPE- DALE CIVILE DI ALGHERO
RIF.	IP71
CIG	B42B313DAB
CUP	J44E25000490002
COMMITTENTE	ASL n. 1 SASSARI
PROGETTISTA E C.S.P.	Dott. Ing. Renzo Gatti – Via A. Diez 3 - Sassari
RUP	Agronomo Narciso MAIORE

PREMESSO CHE:

- con la richiesta in data del 12 dicembre 2025 della Direzione di Presidio e della Dott.ssa Salva Piras, è stata manifestata la necessità di incrementare il numero di prese elettriche presso il reparto degenza di Medicina (ala donne), al fine di consentire il collegamento di ulteriori apparecchiature elettromedicali, resesi indispensabili in relazione all'incremento dei ricoveri dovuti ai picchi influenzali stagionali.

Tale situazione configura una condizione di urgenza sanitaria, in quanto il mancato adeguamento degli impianti potrebbe compromettere la continuità e la sicurezza dell'attività assistenziale;

- in data del 15 gennaio 2026 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 l'**Agronomo Narciso MAIORE**;

- in data del 19 marzo è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, ed esecutiva all'**Ing. Renzo Gatti** in forza della convenzione repertorio N. BE240 del 10/03/2025 inerente l'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI E REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA E RELAZIONE DI FULMINAZIONE PROPEDEUTICO ALL'OTTENIMENTO DELLA AGIBILITÀ;

- Il **progetto esecutivo** a firma dell'Ing. **Renzo Gatti**, è stato acquisito agli atti il 17/04/2026;

- Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 36/2023, il RUP, prima della validazione del progetto esecutivo, è tenuto a procedere in contraddittorio con il progettista, alla verifica della conformità del progetto rispetto alla normativa vigente.

- L'importo dell'opera indicato nel **quadro economico di progetto** è pari a € 41.020,78, di cui € 20.601,87 per i lavori soggetti a ribasso d'asta e € 449,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come riportato sinteticamente di seguito:

A) Somme per lavori, manodopera, oneri	
A1) Importo delle lavorazioni a base d'asta	€ 20.601,87
A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 449,47
TOTALE A	€ 21.051,34
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IVA sui lavori e progettazione ed oneri cassa previdenziale	€ 7.568,55
B2) Imprevisti	€ 1.052,57
B3) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 421,03
B4) Spese tecniche relative alla redazione del PFTE e progetto ESECUTIVO e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure, contabilità	€ 10.927,29
TOTALE B	€ 19.969,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 41.020,78

ELEMENTI GENERALI

Il presente verbale di verifica e validazione riguarda il progetto esecutivo relativo a " **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON NUOVE PRESE PER ELETTROMEDICALI PRESSO LE DEGENZE DEL REPARTO DI MEDICINA DONNE DELL'OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO** " che prevede l'installazione di un gruppo prese per ciascun posto letto, in ottemperanza alle richieste del DIP, nonché il rifacimento delle dorsali di alimentazione dei sottoquadri destinati ad alimentare i nuovi gruppi prese.

Nello specifico, ogni posto letto sarà dotato di un gruppo prese costituito da n. 6 prese a spina di tipo civile, conformi alla norma CEI 23-50, idonee all'utilizzo in ambienti sanitari, alloggiate entro apposita scatola portafrutti da parete, questo al fine di limitare le opere murarie necessarie ovvero lo sviluppo di rumore e polveri e le interferenze con le attività di reparto in generale.

Complessivamente sono previsti n.22 gruppi prese, secondo la configurazione distributiva dei posti letto presenti.

Gli elaborati relazionali che costituiscono il **progetto esecutivo** sono i seguenti:

- RG - Relazione generale;
- RS – Relazione specialistica;
- PSC – Piano di sicurezza e coordinamento;

- FSC – Fascicolo dell’opera;
- PMO - Piano di manutenzione dell’opera;
- CSA – Capitolato speciale d’appalto;
- SC – Schema di contratto;
- CME – Computo metrico estimativo;
- QE – Quadro economico;
- EP – Elenco Prezzi;
- AP - Analisi dei prezzi;
- IM – Quadro incidenza della manodopera;
- CRO - Cronoprogramma dei lavori;

Gli elaborati grafici a corredo del **progetto esecutivo** sono i seguenti:

- E1 – Schema planimetrico – Modifica impianto elettrico;
- E2 – Schema planimetrico – Modifica impianto di terra;
- E3 – Schema unifilare;
- E4 – Particolari costruttivi – Fronte quadri

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto **Agronomo Narciso MAIORE**, in qualità di Responsabile unico del progetto, in data del 20 maggio 2026, presso gli uffici dell’Area Tecnica dell’ASL n.1 di Sassari ubicato in Via Amendola 57, ha proceduto, in contraddittorio con il **Progettista** e **CSP, Ing. Renzo Gatti**, all’esame della documentazione a corredo del Progetto Esecutivo, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

In ordine ai requisiti di carattere generale e ad una analisi di dettaglio si è verificato quanto segue:

- il controllo e la completezza e la qualità della sua documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 25 a 43 del DPR 207/2010;
- la conformità del Progetto alla normativa vigente ed in particolare:
 - a. al D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii;
 - b. al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;
 - c. al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii;
- la corrispondenza del nominativo del progettista e quello del titolare dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la completezza della progettazione e la coerenza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di realizzazione delle opere, manutenzione e gestione;
- la chiarezza degli elaborati progettuali, grafico-descrittivi e tecnico economici;

- l'esistenza del computo metrico - estimativo e la coerenza rispetto agli elaborati grafici descrittivi ed alle varie prescrizioni; - l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale e i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la riduzione dei rischi di introduzione di varianti ed eventuale contenzioso;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo per le scelte di intervento progettuale, in merito ai materiali impiegati per l'intervento e la possibilità di manutenzione delle opere quando richiesta;

ESITO FINALE DELLA VERIFICA

In qualità di soggetto preposto alla verifica del progetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, in contraddittorio e in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANAC, il sottoscritto **Agronomo Narciso MAIORE**, in qualità di Responsabile unico del Progetto, al termine delle attività svolte, in contraddittorio con il Progettista nonché Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione, evidenzia l'esito positivo della verifica finale del progetto in argomento e pertanto:

DICHIARA

VERIFICATO ai sensi di legge il Progetto dei lavori di cui in oggetto;

Sassari, 20/05/2026

IL PROGETTISTA E COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Ing. Renzo GATTI

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Agronomo Narciso MAIORE

VALIDAZIONE

Il sottoscritto **Agronomo Narciso MAIORE**, in qualità di Responsabile unico del Progetto visto l'esito della verifica del progetto, sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento:

DICHIARA

VALIDATO il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023.

Sassari, 20/05/2026

IL PROGETTISTA E COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Ing. Renzo GATTI

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Agronomo Narciso MAIORE